



REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

ŽUPAN

KLASA: 024-01/23-01/5
URBROJ: 2186-02/1-23-1
Varaždin, 26. rujna 2023.

**VIJEĆNICIMA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
VARAŽDINSKE ŽUPANIJE**

**PREDMET: Odgovor na pitanje vijećnice Županijske skupštine
ANITA REP- dostavlja se**

Na sjednici Županijske skupštine Varaždinske županije održanoj 12. srpnja 2023. godine, vijećnica Županijske skupštine **ANITA REP**, postavila je pitanje koje se daje u citatu:

„Inicijativu upućujem županu i svim prisutnim gradonačelnicima i načelnicima, a odnosi se na trgovačko društvo Varkom d.o.o. naime, s obzirom na učestalo pucanje vodovodnih cijevi, točnije u naselju Šemovec, na cesti D2, prije svega u nekim dijelovima gdje su te cijevi starosti više i od 40 godina, a da ne govorim i o ostalim dijelovima u biti, naseljima naše Županije. Molim vas župane, ali i sve prisutne gradonačelnike i načelnike čiji su gradovi i općine suvlasnici navedenog trgovačkog društva, da pokrenete inicijativu tj. da pošaljete zajedničku zamolbu prema trgovačkom društvu Varkom, da se pokrene zamjena istih, jer vjerujem da je zamjena puno jeftinija od prisilnog izlaska tehničkih službi na teren, prilikom pucanja, a da ne govorim o količini vode koja svaki put isteče u prazno, te se postavlja pitanje, tko plaća tu ogromnu količinu vode koja poplavi, znači tri kućanstva istovremeno. Na kasniju sanaciju se čeka i više od mjesec dana. Stoga vjerujem da će vaša zamolba natjerati odgovorne ljude u trgovačkom društvu Varkom da počnu razmišljati racionalno i realno.“

ODGOVOR:

U privitku dostavljamo odgovor Varkom d.o.o. Varaždin.



varkom

Varkom d.o.o. Varaždin, Trg bana Jelačića 15
042406406, info@varkom.com, www.varkom.com

Klasa: NP-10/23-01/45
Ur. broj: 5-42/930-23-2
Varaždin, 25.07.2023.

REPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za poslove
Skupštine i župana

42 000 VARAŽDIN
Franjevački trg 7
n/r pročelnice
Renate Skoko

P R E D M E T Odgovor na pitanje vijećnice
Županijske skupštine Anite Rep
- dostavlja se -

Poštovana,

Temeljem Vašeg dopisa Klasa: 024-01/23-01/3, Ur.broj: 2186-03/1-23-6 od 18. srpnja 2023. godine dostavljamo Vam odgovor na pitanje vijećnice Županijske skupštine Anite Rep postavljeno na sjednici održanoj 12. srpnja 2023. godine:

Na dionici državne ceste D2 u Koprivničkoj ulici u Šemovcu, točnije od skretanja prema postrojenju HE Dubrava do nadvožnjaka u Zamlaki, dogodilo se u deset prethodnih godina ukupno 18 kvarova na vodovodnoj mreži cjevovoda DN 300 od PVC materijala. Iako postoje dijelovi vodovodne mreže na kojima ima i znatno više kvarova, zbog značaja tog opskrbnog pravca za istočni dio županije ta rekonstrukcija je planirana u ovoj godini. Nabavljen je već i potreban materijal, no zbog već započetih rekonstrukcija na našem uslužnom području, te povećanog broja kvarova u ovoj godini, a ujedno odljeva operativnih djelatnika, morali smo je nakratko odgoditi. Očekujemo da ćemo radove započeti tijekom rujna.

S poštovanjem,

TEHNIČKI DIREKTOR:
MARIJAN CESAREC, dipl.ing.građ.

M. Cesarec

varkom
VARAŽDIN 1 d.o.o.

DIREKTOR:
BRUNO ISTER, dipl.ing.el.

B. Ister

CO: 1. Direktor
2. Tehnički direktor
3. Pismohrana.